

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЕРИИ ВА74-40-ОМ4 ПАСПОРТ



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Выключатель типа **ВА74-40-ОМ4-С**

Заводской заказ 715028

Выключатель автоматический предназначен для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках и недопустимых снижениях напряжения, а также для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение до 400 В переменного тока 50 Гц 10-275 В постоянного тока

Номинальный ток выключателя* 375 А

Электромагнит включения 380 В переменного тока 50 Гц - В постоянного тока

Время короткого замыкания 0,18 секунд.

Свободные контакты 4 замыкающих 3 размыкающих.

Независимый расцепитель К1 (РН) на номинальное напряжение - В переменного тока 50 Гц.

- В постоянного тока.

Независимый расцепитель для выключателей с полупроводниковым расцепителем имеет выводы для присоединения электрически изолированных источников напряжения: 110 - 220В постоянного и переменного тока, 110 - 440В переменного тока.

Расцепитель независимый, питающийся ёмкостью 100 мкФ: есть, нет.

Расцепитель минимального напряжения 380 В переменного тока 50 Гц.

- В постоянного тока.

Двигатель коллекторный УВ-705 на номинальное напряжение **400В 50Гц**, №1212

Редуктор РЧЦ-316М4 №1288

При взводе выключателя ВА74-40 допускается увеличение усилия на 15%.

Сопротивление изоляции выключателя в холодном состоянии при температуре и влажности отапливаемых производственных помещений не менее 50 Мом.

Выключатель выдерживает испытание на электрическую прочность изоляции напряжением 2500 В переменного тока частоты 50 Гц в течении 1 минуты.

Испытательное напряжение для дополнительных сборочных единиц 2 Un+ 1000 В, но не менее 1500 В.

Надёжность работы выключателей оценивается вероятностью безотказной работы при выполнении защитных функций -0,85 и вероятностью безотказной работы при выполнении коммутационных операций -0,9.

* Необходимо вписать или подчеркнуть; для данных, не относящихся к исполнению, поставить прочерк.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Кол	Примечание
Выключатель	1	
Зажим для присоединения к главной цепи выключателя	1	№2
Шина переходная	-	
Ручной дистанционный привод	-	
Зажимная колодка	1	
Паспорт выключателя	1	На <u>1</u> шт. выключателей.
Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1	На <u>50</u> шт. выключателей.


Запасные части к выключателю не поставляются.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Выключатель типа ВА74-40-0М4-С, заводской номер Р00В0288 соответствует ДСТУ EN 60947-2:2015 (ТУ16-522.079-81), и признан годным для эксплуатации. Срок службы 25 лет. Ресурс выключателя 5100 циклов включений и отключений.

Приёмка _____

ОТК



Дата изготовления: 11.2015 г.

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
АЯ2804

СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Выключатель консервации не подлежит и упакован в тару предприятия-изготовителя.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества выключателя требованиям ДСТУ EN 60947-2:2015 (ТУ16-522.079-81) в течении указанных в таблице гарантийных сроков хранения и эксплуатации при условии применения выключателей в соответствии с указанными техническими условиями при соблюдении правил транспортирования и хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с «Техническим описанием и инструкцией по эксплуатации»

Тип выключателя	Срок гарантии со дня ввода в эксплуатацию
Автоматический выключатель ВА74-40-0М4-С	4,0 года

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

Дата и № рекламационного акта	Краткое содержание рекламации	Отметка об удовлетворении рекламации (№ документа и дата)	Должность, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание